

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 58 _____

ТОУ Роспотребнадзора по Томской
области в Колпашевском районе, г.
Колпашево, ул. Обская, 14 _____ « 28 » ноября 2024 _____ г.
(место выдачи предписания)

Нами, ведущим специалистом-экспертом ТОО Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе Шумиловой Татьяной Александровной,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Ефима Афанасьевича Жданова» г. Колпашево (МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А. Жданова»), юридический адрес и адрес осуществления деятельности: 636461, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Гоголя, 91/1, ИНН 7007005667, ОГРН 1027003556095, (указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Горячее водоснабжение в кабинетах технологии, физики, химии, биологии отсутствует, что является нарушением пункта 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение является длящимся и выявлено 19.11.2024г. в 09.50. Место совершения административного правонарушения: 636461, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Гоголя, 91/1.

2. Покрытие мячей в спортивном зале имеет дефекты и повреждения (фото №№ 1, 2), не позволяющие проводить влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением абзаца 2 пункта 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Нарушение совершено и выявлено 19.11.2024г. в 10.20. Место совершения административного правонарушения: 636461, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Гоголя, 91/1.

3. Стены в раздевалках мальчиков и девочек в спортивном зале имеют дефекты и повреждения (фото №№ 3, 4, 5), стены в кабинетах № 26, 18, 37, 37 покрыты материалами, не позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (мажутся), что является нарушением абзаца 1 пункта 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение совершено и выявлено 19.11.2024г. в 10:15 – 10:25. Место совершения административного правонарушения: 636461, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Гоголя, 91/1.

4. Половой плинтус в кабинете труд (технология) для мальчиков имеет дефекты и повреждения (фото № 6), и не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением пункта 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение совершено и выявлено 19.11.2024г. в 10:30. Место совершения административного правонарушения: 636461, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Гоголя, 91/1.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с пунктом 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - обеспечить технологии, физики, химии и биологии горячим водоснабжением.

Срок исполнения: до 01.09.2025г.

2. В соответствии с абзацем 2 пункта 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - спортивный инвентарь (мячи) обеспечить материалами, допускающими проведение влажной уборки и дезинфекции.

Срок исполнения: до 28.02.2025г.

3. В соответствии с абзацем 1 пункта 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - устранить дефекты и повреждения стен в раздевалках, обеспечить отделку стен в кабинетах покрытием, позволяющим проводить влажную уборку моющими средствами и дезинфекцию.

Срок исполнения: до 28.02.2025г.

4. В соответствии с требованиями пункта 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: устранить дефекты и повреждения полового плинтуса в кабинете труд (технология) для мальчиков.

Срок исполнения: до 28.02.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Ефима Афанасьевича Жданова» г. Колпашево
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОУ Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе по адресу: Обская ул., д.14, г. Колпашево, Томская область, 636460.

тел./факс 8 (38 254) 5-15-29 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок 28 февраля 2025г., 01 сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-
эксперт территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
Томской области в
Колпашевском районе
(должность лица, составившего
предписание)

Шумилова Т.А.


(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» ноября 2024г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
